Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Útvar vodohospodářských laboratoří
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 530 276

L 1444

pracoviště 1 - Laboratoř pitných vod, Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uh. Hradiště

Zkušební protokol č. 2534/P/2026

Zkušební laboratoř č. 1444 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Číslo vzorku: **2378/P/2026**
Adresa zákazníka: VODOVOD BABICKO
Kudlovice 39
687 03 Babice
Odběrové místo: Vodovod Babicko - Babice č.p.377, Základní škola, výt.k. kuchyně
Datum odběru: 13.10.2026 **Čas odběru:** 10:50 hod
Druh vzorku: pitná voda dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 252/2004 Sb.
Vzorkoval: Krejsa Pavel
SOP 1(ČSN ISO 5667-5, ČSN ISO 5667-21, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 19458)-Pozn.A Poznámka: Odběr v rozsahu akreditace.

Datum příjmu: 13.10.2026 **Čas příjmu:** 13:55 hod
Datum zkoušky: 13.10.2026 - 30.10.2026

Výsledky analýzy :
Rozbor vyhodnocen dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Ukazatel	Jednotka	Výsledek	Nejist.	Limit vyhlášky	Použitá metoda	Pozn.
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	---	max. 0 NMH	SOP 2 (ČSN EN ISO 7899-2)	A
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	---	max. 0 MH	SOP 15 (ČSN EN ISO 9308-1)	A
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	---	max. 0 NMH	SOP 15 (ČSN EN ISO 9308-1)	A
počty kolonií při 22 °C	KTJ/ml	24	---	max. 200 MH	SOP 3 (ČSN EN ISO 6222)	A
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	5	---	max. 100 MH	SOP 3 (ČSN EN ISO 6222)	A
Clostridium perfringens	KTJ/100ml	0	---	max. 0 MH	SOP 1 (ČSN EN ISO 14189)	A
mikroskopický obraz - abioseston	%	1	---	max. 5 MH	SOP 8 (ČSN 75 7713)	A
mikroskopický obraz - živé organismy	jedinci/ml	0	---	max. 0 MH	SOP 5 (ČSN 75 7712)	A
mikroskopický obraz - počet organismů	jedinci/ml	2	---	max. 50 MH	SOP 5 (ČSN 75 7712)	A
železo	mg/l	<0,05	---	max. 0,20 MH	SOP 40 (ČSN 75 7385)	A
mangan	mg/l	<0,015	---	max. 0,050 MH	SOP 40 (apl. list GBC Avanta)	A
kadmium	ug/l	<1	---	max. 5,0 NMH	SOP 62 (ČSN EN ISO 15 586)	A
hliník	mg/l	<0,005	---	max. 0,20 MH	SOP 62 (ČSN EN ISO 15 586)	A
rtuť	ug/l	<0,1	---	max. 1,0 NMH	SOP 41 (ČSN 757440)	A
nikl	ug/l	<5	---	max. 20 NMH	SOP 62 (ČSN EN ISO 15 586)	A
arsen	ug/l	<5	---	max. 10 NMH	SOP 62 (ČSN EN ISO 15 586)	A
chrom	ug/l	<4	---	max. 25 NMH	SOP 62 (ČSN EN ISO 15 586)	A
měď	ug/l	<10	---	max. 1000 NMH	SOP 40 (ČSN ISO 8288)	A
draslík	mg/l	2,9	±20%	1 - 10 DH	SOP 61 (ČSN ISO 9964-3)	A
olovo	ug/l	<2,5	---	max. 10 NMH	SOP 62 (ČSN EN ISO 15 586)	A
sodík	mg/l	58,6	±15%	max. 200 MH	SOP 61 (ČSN ISO 9964-3)	A
bor	mg/l	0,210	±10%	max. 1,5 NMH	CZ-SOP-D06-02-002	SA
antimon	ug/l	<1,0	---	max. 10 NMH	CZ-SOP-D06-02-002	SA
selen	ug/l	<1,0	---	max. 20 NMH	CZ-SOP-D06-02-002	SA
teplota vody po odběru vzorku	°C	16,3	±5%	8,0 - 12,0 DH	SOP 36* (ČSN 75 7342)	A
chlór volný	mg/l	0,06	±20%	max. 0,30 MH	SOP 29* (návod HACH, ČSN EN ISO 7393-2)	A
pach		přijatelný	---	přijatelný MH	SOP 31 (ČSN 757340)	A
chuť		přijatelná	---	přijatelná MH	SOP 31 (ČSN 757340)	A

Ukazatel	Jednotka	Výsledek	Nejist.	Limit vyhlášky	Použitá metoda	Pozn.
chloritany	ug/l	<25	---	max. 250 NMH	SOP 58 (ČSN EN ISO 10304-4)	A
chlorečnany	ug/l	25,5	±20%	max. 250 NMH	SOP 58 (ČSN EN ISO 10304-4)	A
suma chloritanů a chlorečnanů	ug/l	26	±20%	max. 250 NMH	SOP 58 (ČSN EN ISO 10304-4)	A
pH (25°C)		8,0	±0,2	6,5 - 9,5 MH	SOP 34 (ČSN ISO 10523)	A
konduktivita (25°C)	mS/m	59,7	±5%	max. 125 MH	SOP 33 (ČSN EN 27888)	A
zákal (nefelometrická metoda)	ZF(n)	<0,2	---	max. 5 MH	SOP 38 (ČSN EN ISO 7027-1)	A
amonné ionty	mg/l	<0,05	---	max. 0,50 MH	SOP 22 (ČSN ISO 7150-1)	A
dusitany	mg/l	<0,02	---	max. 0,50 NMH	SOP 58 (ČSN EN ISO 10304-1)	A
dusičnany	mg/l	2,59	±10%	max. 50 NMH	SOP 58 (ČSN EN ISO 10304-1)	A
barva	mg/l Pt	<5	---	max. 20 MH	SOP 23 (ČSN EN ISO 7887)	A
fluoridy	mg/l	0,123	±20%	max. 1,5 NMH	SOP 58 (ČSN EN ISO 10304-1)	A
kyanidy celkové	mg/l	<0,005	---	max. 0,050 NMH	SOP 52 (ČSN 75 7415)	A
vápník a hořčík	mmol/l	1,9	±15%	2,0 - 3,5 DH	SOP 37 (ČSN ISO 6059)	A
CHSKMn	mg/l	<0,5	---	max. 3,0 MH	SOP 28 (ČSN EN ISO 8467)	A
chloridy	mg/l	7,96	±10%	max. 250 MH	SOP 58 (ČSN EN ISO 10304-1)	A
vápník	mg/l	58	±15%	40 - 80 DH	SOP 44 (ČSN ISO 6058)	A
hořčík	mg/l	11	±20%	20 - 30 DH	SOP 44 (ČSN ISO 6058, ČSN ISO 6059)	A
sírany	mg/l	16,4	±10%	max. 250 MH	SOP 58 (ČSN EN ISO 10304-1)	A
bromičnany	ug/l	<3	---	max. 10 NMH	SOP 58 (ČSN EN ISO 15061)	A
benzo [a] pyren	ug/l	<0,005	---	max. 0,010 NMH	CZ-SOP-D06-03-161	SA
benzo[b]fluoranthen	ug/l	<0,02	---		CZ-SOP-D06-03-161	SA
benzo[ghi]perylen	ug/l	<0,02	---		CZ-SOP-D06-03-161	SA
benzo[k]fluoranthen	ug/l	<0,02	---		CZ-SOP-D06-03-161	SA
indeno[1,2,3-cd]pyren	ug/l	<0,02	---		CZ-SOP-D06-03-161	SA
suma 4 PAU	ug/l	0	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-161	SA
benzen	ug/l	<0,20	---	max. 1,0 NMH	CZ-SOP-D06-03-155	SA
ethylbenzen	ug/l	<0,10	---		CZ-SOP-D06-03-155	SA
meta -para-xylen	ug/l	<0,20	---		CZ-SOP-D06-03-155	SA
orto-xylen	ug/l	<0,10	---		CZ-SOP-D06-03-155	SA
suma BTEX	ug/l	<1,60	---		CZ-SOP-D06-03-155	SA
suma o+m+p-xyleny	ug/l	<0,30	---		CZ-SOP-D06-03-155	SA
toluén	ug/l	<1,00	---		CZ-SOP-D06-03-155	SA
1,2-dichlorethan	ug/l	<0,75	---	max. 3,0 NMH	CZ-SOP-D06-03-155	SA
bromdichlormethan	ug/l	0,23	±40%		CZ-SOP-D06-03-155	SA
tribrommethan (bromoform)	ug/l	2,87	±40%		CZ-SOP-D06-03-155	SA
trichlormethan (chloroform)	ug/l	<0,10	---	max. 30 NMH	CZ-SOP-D06-03-155	SA
dibromchlormethan	ug/l	0,90	±40%		CZ-SOP-D06-03-155	SA
suma 4 trihalomethanů	ug/l	4	---	max. 50 NMH	CZ-SOP-D06-03-155	SA
suma TCEa PCE	ug/l	<0,30	---		CZ-SOP-D06-03-155	SA
tetrachlorethen	ug/l	<0,20	---	max. 10 NMH	CZ-SOP-D06-03-155	SA
trichlorethen	ug/l	<0,10	---	max. 10 NMH	CZ-SOP-D06-03-155	SA
chlorethen (vinylchlorid)	ug/l	<0,10	---	max. 0,50 NMH	CZ-SOP-D06-03-155	SA
Bisfenol A	ug/l	<0,03	---		LC 05	SA
17-beta-estradiol	ng/l	<0,80	---	max. 1 NMH	SOP O-19-A (LC-MS/MS)	SA
Suma izomerů nonylfenolů	ug/l	<0,030	---	max. 0,3 NMH	SOP: GC 33 (ČSN ISO 24293)	SA
dibromoctová kyselina (DBA)	ug/l	<2	---		LC 28	SA
dichloroctová kyselina (DCA)	ug/l	<2	---		LC 28	SA
bromoctová kyselina (MBA)	ug/l	<2	---		LC 28	SA
chloroctová kyselina (MCA)	ug/l	<2	---		LC 28	SA
trichloroctová kyselina (TCA)	ug/l	<2	---		LC 28	SA
suma 5 halogenoctových kyselin	ug/l	0	---	max. 60 NMH	LC 28	SA

Ukazatel	Jednotka	Výsledek	Nejist.	Limit vyhlášky	Použitá metoda	Pozn.
kyselina perfluorobutanová (PFBA)	ug/l	<0,0010	---		LC 26	SA
perfluorobutansulfonová kyselina (PFBS)	ug/l	<0,0010	---		LC 26	SA
kyselina perfluorodekanová (PFDA)	ug/l	<0,0010	---		LC 26	SA
kyselina perflurododekanová	ug/l	<0,0010	---		LC 26	SA
perfluorododekansulfonová kyselina (PFDoS)	(PFDoA) ug/l	<0,0010	---		LC 26	SA
perfluorodekansulfonová kyselina (PFDS)	ug/l	<0,0010	---		LC 26	SA
kyselina perfluoroheptanová	ug/l	<0,0010	---		LC 26	SA
perfluoroheptansulfonová kyselina (PFHpS)	(PFHpA) ug/l	<0,0010	---		LC 26	SA
kyselina perfluorohexanová	ug/l	<0,0010	---		LC 26	SA
perfluorohexansulfonová kyselina (PFHxS)	(PFHxA) ug/l	<0,0010	---		LC 26	SA
kyselina perfluorononanová (PFNA)	ug/l	<0,0010	---		LC 26	SA
perfluorononansulfonová kyselina (PFNS)	ug/l	<0,0010	---		LC 26	SA
kyselina perfluoroktanová (PFOA)	ug/l	<0,0010	---		LC 26	SA
perfluoroktansulfonová kyselina (PFOS)	ug/l	<0,0010	---		LC 26	SA
kyselina perfluoropentanová (PFPA)	ug/l	<0,0010	---		LC 26	SA
perfluoropentansulfonová kyselina (PFPS)	ug/l	<0,0010	---		LC 26	SA
kyselina perflurotridekanová	ug/l	<0,0010	---		LC 26	SA
perfluortridekansulfonová kyselina (PFTrS)	(PFTrA) ug/l	<0,0010	---		LC 26	SA
kyselina perfluoroundekanová	ug/l	<0,0010	---		LC 26	SA
(PFUnA) perfluorundekansulfonová kyselina (PFUnS)	ug/l	<0,0010	---		LC 26	SA
Suma PFAS	ug/l	0	---	max. 0,1 NMH	LC 26	SA
suma PFOA, PFNA, PFHxS a PFOS	ug/l	0	---	max. 0,01 NMH	LC 26	SA
BAM 2,6-dichlorbenzamid (nerelev. metabolit)	ug/l	<0,005	---	max. 3 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
boskalid (fungicid)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
diflufenikan (herbicid)	ug/l	<0,01	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
dimethenamid (herbicid)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
napropamid (herbicid)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
prochloraz (fungicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
cyprokonazol (fungicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
difenoconazol (fungicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
epoxikonazol (fungicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
metkonazol (fungicid)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
propikonazol (fungicid)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
prothiokonazol (fungicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
tebukonazol (fungicid)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
acetochlor (herbicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
alachlor (herbicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
dimethachlor (herbicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA

Ukazatel	Jednotka	Výsledek	Nejist.	Limit vyhlášky	Použitá metoda	Pozn.
metazachlor (herbicid)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
propachlor (herbicid)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
S-metolachlor (herbicid)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
chloridazon (herbicid)	ug/l	<0,01	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
chloridazon-desphenyl (nerelevantní metabolit)	ug/l	<0,010	---	max. 3 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
chloridazon-methyl-desphenyl (nerelevantmetabolit)	ug/l	<0,010	---	max. 3 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
suma chl.desfenylu a chl. methyl desfenylu	ug/l	<0,010	---	max. 6 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
propaguizafop (herbicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
quizalofop-p-ethyl (herbicid)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
chlorotoluron (herbicid)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
chlorotoluron desmethyl (relevantní metabolit)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
diuron (algicid, herbicid)	ug/l	<0,01	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
isoproturon (algicid, herbicid)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
isoproturon-desmethyl (relevantní metabolit)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
isoproturon-monodesmethyl (relevantní metabolit)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
linuron (herbicid)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
nicosulfuron (herbicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
chlorpyrifos (acaricid, insekticid, nematicid)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
dimethoát (insekticid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
azoxystrobin (fungicid)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
bentazon methyl (relevantní metabolit)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
dimoxystrobin (fungicid)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
ethofumesát (herbicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
fenpropidin (fungicid)	ug/l	<0,01	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
fenpropimorf (fungicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
fluopicolid (fungicid)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
clomazone (dimethazon) (herbicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
lenacil (herbicid)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
mesotrione (herbicid)	ug/l	<0,020	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
pendimethalin (herbicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
quinmerac (herbicid)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
spiroxamin (fungicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
thiophanát-methyl (fungicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
atrazin (herbicid)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
atrazin-2-hydroxy (nerelevantní metabolit)	ug/l	<0,005	---	max. 2 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
atrazin-desethyl (metabolit)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
atrazin desethyl-desisopropyl	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
atrazin-desisopropyl (metabolit)	ug/l	<0,01	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
desmetryn (herbicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
hexazinon (herbicid)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
metamitron (herbicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
metribuzin (herbicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
metribuzin - desamino (herbicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA

Ukazatel	Jednotka	Výsledek	Nejist.	Limit vyhlášky	Použitá metoda	Pozn.
prometryn (herbicid)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
simazin (algicid, herbicid)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
simazin-2-hydroxy (herbicid)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
terbuthylazin (herbicid)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
terbuthylazin-desethyl (relevantní metabolit)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy (relevant metabo)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
terbuthylazin hydroxy (relevantní metabolit)	ug/l	<0,005	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
terbutrín (herbicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
2,4,5-T (herbicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-182.A	SA
2,4-D (herbicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-182.A	SA
2,4-DP isomery	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-182.A	SA
aminopyralid (herbicid)	ug/l	<0,050	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-182.A	SA
bentazon (herbicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-182.A	SA
clopyralid (herbicid)	ug/l	<0,030	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-182.A	SA
dicamba (herbicid)	ug/l	<0,030	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-182.A	SA
fluroxypyr (herbicid)	ug/l	<0,020	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-182.A	SA
MCPA (herbicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-182.A	SA
MCPP (isomery) (herbicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-182.A	SA
metribuzin desaminodiketo (relevantní metabolit) picloram (herbicid)	ug/l	<0,020	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-182.A	SA
acetochlor ESA (relevantní metabolit)	ug/l	<0,015	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
acetochlor OA (relevantní metabolit)	ug/l	<0,020	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
alachlor ESA (nerelevantní metabolit)	ug/l	0,027	±30%	max. 1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
alachlor OA (nerelevantní metabolit)	ug/l	<0,020	---	max. 1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
desmedipham (herbicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
dimethachlor CGA 369873 (nerel.metabolit)	ug/l	<0,015	---	max. 6 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
dimethachlor ESA (nerelevantní metabolit)	ug/l	<0,015	---	max. 6 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
dimethachlor OA (nerelevantní metabolit)	ug/l	<0,015	---	max. 6 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
dimethenamid ESA (relevantní metabolit)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
dimethenamid OA (relevantní metabolit)	ug/l	<0,01	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
fenmedifam (herbicid)	ug/l	<0,01	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
flufenacet (herbicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
flufenacet ESA (relevantní metabolit)	ug/l	<0,015	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
flufenacet OA (relevantní metabolit)	ug/l	<0,015	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
metazachlor ESA (nerelevantní metabolit)	ug/l	<0,010	---	max. 5 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
metazachlor OA (nerelevantní metabolit)	ug/l	<0,010	---	max. 5 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
metolachlor ESA (nerelevantní metabolit)	ug/l	0,019	±30%	max. 2 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
metolachlor NOA 413173 (relevantní metabolit)	ug/l	<0,030	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
metolachlor OA (nerelevantní metabolit)	ug/l	<0,015	---	max. 2 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA

Ukazatel	Jednotka	Výsledek	Nejist.	Limit vyhlášky	Použitá metoda	Pozn.
pethoxamid (herbicid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
pethoxamid ESA (nerelevantní metabolit)	ug/l	<0,015	---	max. 0,5 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
propachlor ESA (nerelevantní metabolit)	ug/l	<0,020	---	max. 0,5 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
Suma dimethachlor ESA a OA a CGA 369873	ug/l	<0,015	---	max. 12 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
thiakloprid (insekticid)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
trinexapak-ethyl (regulátor růstu)	ug/l	<0,010	---	max. 0,1 NMH	CZ-SOP-D06-03-183.A	SA
pesticidní látky celkem	ug/l	0	---	max. 0,5 NMH	CZ-SOP-D06-03-J02	SA

Vysvětlivky: A - metoda v rozsahu akreditace,SA - subdodávka - metoda v rozsahu akreditace
MH-mezní hodnota NMH-nejvyšší mezní hodnota DH-doporučená hodnota (vyhodnocení výsledku není zahrnuto ve výroku o shodě se specifikací)
SH – směrná hodnota

Výrok o shodě se specifikací:
Vyšetřované ukazatele předloženého vzorku vyhovují požadavkům vyhlášky.

Odběrový protokol má stejné číslování jako číslo vzorku. Platnost analýzy je omezena pouze na vyšetřovaný vzorek, jak byl přijat. Zkušební protokol smí být použit pouze jako celek, jinak pouze se souhlasem laboratoře. Zkoušky označené SOP 1-SOP 100 jsou prováděny na pracovišti 1, zkoušky označené SOP 101-SOP 200 jsou prováděny na pracovišti 2 Laboratoř odpadních vod, U Kunovského lesa 1496, Kunovice. * (hvězdička) u SOP označuje zkoušky prováděné na místě odběru.
Uvedená nejistota je nejistota kombinovaná na hladině pravděpodobnosti přibližně 95% pro koeficient rozšíření k = 2 a nezahrnuje nejistotu vzorkování. Nejistoty pro mikrobiologické metody jsou k dispozici v laboratoři.
Rozhodovací pravidlo použité pro posouzení shody se specifikací je zakotveno v hodnotícím právním předpisu. Nejistota měření se při hodnocení shody s předepsaným limitem nezohledňuje.

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
útvar vodohospodářských laboratoří

Protokol vystaven dne : 12.11.2026 Schválil: Ing. Šestáková Kristýna
vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

-konec protokolu-